

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ:2978/26-1-2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Τσακάλωφ 1 Λάρισα Τ.Κ. 41221

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση άμεσης ανάθεσης για την επισκευή « μηχανικού ψυκτικού θαλάμου στο χώρο του νεκροτομείου » CPV.50400000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας) ΑΛΕ.24203040000001- Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΕ.0887) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», δαπάνης 2.338,71€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική δαπάνη 2.900,00€ με ΦΠΑ στον Διπλ.Μηχ.Μηχανικό 'Γεώργιο Κόνιαρη».

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», Τσακάλωφ 1.

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ. Γ4Β/Γ.Π. 21792/27.05.2025 (ΦΕΚ 638/03.06.2025, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας που αφορά στο διορισμό του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας 5ης Υ. ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Βλασίου.
- Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007, τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως αυτές τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, (ΦΕΚ 81/04-04-2005, τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Νοσοκομείου όπως αυτές τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα
- Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/2007, τ. Α΄) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
- Την αριθ. Υ4α/ΟΙΚ. 39182/10-04-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (ΦΕΚ 1249/11-04-2012, τ.Β΄)
- Το Ν. 4600/ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. Φύλλου 43/09-03-2019 Άρθρο 165 «Επιαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του ΕΣΥ»
- Τις διατάξεις ν. 4412/2016 ΘΕΜΑ: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄ 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την αριθμ. πρωτ. 2158/03-04-2024 [ΑΔΑ 9ΧΗ57ΛΡ-8ΩΠ] «Ένταξη της Πράξης «Προσθήκη Κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο)» με Κωδικό ΟΠΣ 6005177 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».
- Το αριθμ. πρωτ. 28944/24-01-2025 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Γενική Διεύθυνση Έργων & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος με θέμα «Έναρξη εργασιών του έργου « Προσθήκη Κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο» Λάρισας « Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».
- Το αίτημα του Νεκροτομείου του Νοσοκομείου του φορέα στις 15-9-2025 που αιτείται την επισκευή του ψυγείου εναπόθεσης νεκρών στο χώρο του Νεκροτομείου».
- Το γεγονός ότι για την παραπάνω επισκευή διενεργήθηκε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία προς κάθε ενδιαφερόμενο με αρ.πρ. πρόσκλησης 40264/4-12-2025 χωρίς να υποβληθεί καμία προσφορά και η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος.
- Το γεγονός ότι η επισκευή του ψυκτικού θαλάμου του νεκροτομείου κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη δημόσια υγεία, την

υγειονομική ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Μετά το πρόσφατο ατύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» 26/1/2026, η ανάγκη διατήρησης πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς το νοσοκομείο οφείλει να μπορεί να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενη αυξημένη προσέλευση περιστατικών. Για τον λόγο αυτό, η προσφυγή σε επείγουσα διαδικασία θεωρείται πλήρως δικαιολογημένη

- Τις διατάξεις του άρθρου 117Α (δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας) του Ν.4412/2016, (Άρθρο49 του Ν. 4782/2021).
- Το γεγονός ότι για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Νεκροτομείου του Νοσοκομείου, λόγω του κατεπείγοντος, διεξήχθη τηλεφωνική έρευνα αγοράς για εύρεση της ανωτέρω επισκευής, άμεσα υλοποιήσιμου.
- Ανταποκρίθηκε και υπέβαλε προσφορά ο Διπλ.Μηχ.Μηχανικός Γεώργιο Κόνιαρης, Ελ.Βενιζέλου 133 - Λάρισα 41335, ΑΦΜ.110832104 ,ΔΟΥ Λάρισας Τηλ.2411115609, e-mail.kongeo@yahoo.com με αριθμ.πρωτ. 3005/26-1-2026 η οποία έχει ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	<p>επισκευή του μηχανικού ψυκτικού θαλάμου στο χώρο του νεκροτομείου με τις παρακάτω εργασίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση μοτέρ ψυκτικού θαλάμου ,συμπεριλαμβανομένου νέου συμπυκνωτή (condenser) - Αντικατάσταση μοτέρ ανεμιστήρα με νέα φτερωτή - Πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο R134a στην απαιτούμενη ποσότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του εξοπλισμού - Αντικατάσταση φιάλης συλλέκτη ψυκτικού υγρού, πιστοποιημένης για αντοχή σε πίεση έως 32 bar - Αντικατάσταση της βάσης του μοτέρ,επισκευήτων ψυκτικών σωληνώσεων και τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών υλικών 	2.338,71€
ΦΠΑ 24%		561,29€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.900,00€

- Το γεγονός ότι, η προστασία της υγείας των πολιτών προβλέπεται και προστατεύεται ως αγαθό και από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παράγρ.3) «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Η δε προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ένα υπέρτατο αγαθό, σε μία συγκριτική αξιολόγηση των έννομων αγαθών, που η προάσπιση της απαιτεί, πολλές φορές, παρέκκλιση από τις καθιερωμένες νόρμες, με συντόμηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και καταφυγή σε σύντομες προθεσμίες και διαδικασίες, όταν τίθεται κίνδυνος ασφάλειας της δημόσιας υγείας, με μη παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως θα συνέβαινε εν προκειμένω από την αδυναμία ανεύρεσης των ανωτέρω υλικών
- Το γεγονός ότι, η Διοίκηση των νοσοκομείων εμπεριέχει πολλές δυσκολίες, κινδύνους και ιδιαιτερότητες, που δεν συναντώνται σε άλλες Υπηρεσίες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται πέραν των άλλων και «έκτακτες περιστάσεις» και «επιτακτικοί λόγοι υπέρτατης σκοπιμότητας» ή «κοινωνικής ανάγκης». Επίσης προκύπτουν κατεπείγουσες ανάγκες και γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία ανατρέπουν στην πράξη κάθε είδους προγραμματισμό. Πολλές φορές στο χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων υπεισέρχεται «εν τοις πράγμασι» η έννοια της «ανωτέρας βίας» ανεξαρτήτως αν αυτό γίνεται αποδεκτό ή μη και είτε γίνεται ή όχι επίκληση στις αποφάσεις του Δ.Σ. διότι κάποια γεγονότα δεν θα μπορούσαν να προληφθούν, όχι μόνο από τον μέσο άνθρωπο, αλλά και από τον ακραία επιμελή και συνετό!.
- Τις διατάξεις του άρθρ. 9, παρ. 4 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου, παράγραφος 2β, εδάφιο δδ του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95 Α΄/01-06-2018)
- Το γεγονός ότι στον ΑΛΕ.24203040000001- Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΕ.0887) του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2026 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις.

Αποφασίζει

11.Την έγκριση άμεσης ανάθεσης για την « επισκευή του μηχανικού ψυκτικού θαλάμου στο χώρο του νεκροτομείου » CPV.50400000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας) ΑΛΕ.24203040000001- Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΕ.0887) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», δαπάνη 2.338,71€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική δαπάνη 2.900,00€ με ΦΠΑ για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του ψυκτικού θαλάμου στο χώρο του Νεκροτομείου του Νοσοκομείου στον:

Διπλ.Μηχ.Μηχανικός Γεώργιο Κόνιαρης, Ελ.Βενιζέλου 133 - Λάρισα 41335, ΑΦΜ.110832104 ,ΔΟΥ Λάρισας Τηλ.2411115609, e-mail.kongeo@yahoo.com

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	<p>επισκευή του μηχανικού ψυκτικού θαλάμου στο χώρο του νεκροτομείου με τις παρακάτω εργασίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση μοτέρ ψυκτικού θαλάμου ,συμπεριλαμβανομένου νέου συμπυκνωτή (condenser) - Αντικατάσταση μοτέρ ανεμιστήρα με νέα φτερωτή - Πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό μέσο R134a στην απαιτούμενη ποσότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του εξοπλισμού - Αντικατάσταση φιάλης συλλέκτη ψυκτικού υγρού, πιστοποιημένης για αντοχή σε πίεση έως 32 bar - Αντικατάσταση της βάσης του μοτέρ, επισκευήτων ψυκτικών σωληνώσεων και τοποθέτηση νέων θερμομονωτικών υλικών 	2.338,71€
ΦΠΑ 24%		561,29€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.900,00€

2.Την έκδοση αντίστοιχης δέσμευσης δαπάνης στον ΑΛΕ.24203040000001- Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΕ.0887), του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

3.Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Τσακάλωφ 1**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Αν. προϊσταμένη Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας
2. Οικονομικό Τμήμα
3. Τεχνικό Τμήμα